



**OGGETTO:** Evento sismico del 30/10/2016 – Riscontro stato del danno e criticità presso

l'Edificio Sede del Liceo Scientifico di Nereto.

## VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'anno duemilasedici, il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, i sottoscritti tecnici dell'Ufficio Provinciale **ing. Marco di Melchiorre** e **ing. Pasqualino Marano** si sono recati presso l'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "Peano" di Nereto, al fine di riscontrare l'eventuale stato di danno e quadro fessurativo configuratosi a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 e la presenza o meno di particolari criticità al riguardo.

Si premette che il sopralluogo è da intendersi quale valutazione tecnica temporanea e speditiva, in quanto condotta mediante semplice analisi visiva nella limitazione di tempo disponibile.


Si è proceduto alla ricognizione visiva del fabbricato limitatamente alle porzioni ispezionabili.

Per quanto è stato possibile accertare visivamente, non sono state riscontrate variazioni di rilievo rispetto al quadro fessurativo precedentemente rilevato durante il sopralluogo dei tecnici della protezione civile effettuato in data 09/09/2016.

In particolare non sono state ravvisate lesioni sugli elementi strutturali (travi, pilastri, solai, ecc.).

Anche gli elementi non strutturali non presentano danni dovuti al sisma in atto, salvo modeste e limitate lesioni di entità tale da non pregiudicare l'utilizzo dei locali.

Ing. **Marco Di Melchiorre**



Ing. **Pasqualino Marano**

